

Dato: 20.02.2025
Sagsnr: 25/375

Center for By og Miljø
Team Miljø

Skal du på rådhuset? Bestil
tid på horsholm.dk/tid eller
ring 4849 0000

Kontakt
Sanne Holst
Ingeniør
sah898@horsholm.dk

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt af tillæg 1 til spildevandsplan 2024-2034

Tillæg 1 til spildevandsplan 2024-2034 indeholder 3 ændringer ift. spildevandsplanen.

- 1) Præcisering af placering og navn på 2 udløb fra kommende regnvandsbassiner på Nattergaleengen til Nattergalesøen. Der ændres ikke ved den forventede mængde af vand der udledes til Nattergalesøen eller det opland som vandet kommer fra. Der ændres heller ikke ved den forventede forurening som regnvandet vil indeholde.
- 2) Fejlrettelse af kloakopland og kloakeringsform for Mågevej 21. Mågevej 21, er ved en fejl ikke blevet medtaget i den gældende spildevandsplan 2024-2034 som planlagt separatkloakeret men som fælleskloakeret uden planlagt ændring af kloakeringsprincip. Der er tale om en fejl, og matriklen var i spildevandsplanen for 2018-2024 korrekt medtaget som planlagt separatkloakeret
- 3) Ændring af regnvandshåndtering for NGG. Nærmere tekniske undersøgelser har vist at der ikke kan nedsives regnvand på grunden. Arealet er allerede inkluderet i den eksisterende udledningstilladelse.

Afgørelse om at tillæg 1 til spildevandsplan 2024-2034 ikke skal miljøvurderes

Hørsholm Kommune træffer afgørelse om at tillæg 1 til spildevandsplan 2024-2034 ikke skal miljøvurderes.

Begrundelse for afgørelse

Det er kommunes vurdering at tillægget ikke vil give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Vurderingen foretages på baggrund af en sammenligning af spildevandsplan 2024-2034 og tillæg 1 til spildevandsplan 2024-2034, under inddragelse af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 3.

Kommunen lægger vægt på følgende:

- 1) Præciseringen af de to udløb til Nattergalesøen ikke ændrer på mængden af regnvand eller regnvandets sammensætning ift. spildevandsplan 2024-2034. Planen er miljøvurderet og det er vurderet at separatkloakering og udledning af regnvand kan have positive konsekvenser for mennesker og natur. Hørsholm Kommune vurderer at ændringen er uden betydning for den miljøvurdering der er lavet af spildevandsplan 2024-2034.
- 2) Mågevej var i spildevandsplan 2018-2024 inkluderet i det opland den med tillægget kommer ind under igen. Matriklen har således altid være med i planerne for separatkloakering og udledning til Nattergalesøen. Hørsholm Kommune vurderer at fejlrettelsen af Mågevej 21 er uden betydning for den miljøvurdering der er lavet af spildevandsplan 2024-2034.
- 3) Tekniske undersøgelser for nedsivning af regnvand ved NGG har vist at det ikke kan lade sig gøre. Da arealet allerede er inkluderet i den gældende udledningstilladelse, vurderer Hørsholm Kommune at tillægget der ændrer kloakeringsprincippet for NGG er uden betydning for den miljøvurdering der er lavet af spildevandsplan 2024-2034.

For uddybning af vurderingen ift. kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 3, henvises til afgørelsens bilag 1 og bilag 2.

Lovgrundlag

Afgørelsen om at tillægget ikke skal miljøvurderes træffes efter § 10 i miljøvurderingsloven¹, med henvisning til § 8 og bilag 3 i samme lov.

Høring

Afgørelsen har været i høring hos relevante myndigheder og parter fra 5. februar 2025 til 19. februar 2025.

Der er ikke kommet nogle høringssvar.

Klagemulighed

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klageberettiget er miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen af screeningsafgørelsen. Udløber klagefristen på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. Du logger på Klageportalen med MIT-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hørsholm Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder,

¹ [LBK nr 4 af 03/01/2023](#)

organisationer og offentlige myndigheder. På Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hørsholm Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelse. Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Venlig hilsen

Sanne Holst
Ingeniør

Bilag 1: Vurdering af om en plan skal miljøvurderes

Sagsnr: 25/375

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter skal en myndighed udarbejde en miljøvurdering af planer og programmer, der antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Miljøvurderingsloven § 8 stk. 1

Myndigheden skal gennemføre en miljøvurdering af planer eller programmer hvis der kan svares ja til 1 af følgende 3 spørgsmål:

		ja	nej
1	Udarbejdes inden for landbrug, skovbrug, fiskeri, energi, industri, transport, affaldshåndtering, vandforvaltning, telekommunikation, turisme, fysisk planlægning og arealanvendelse og fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til de projekter, der er omfattet af bilag 1 og 2 *		x
2	Medfører krav om en vurdering af virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger		x
3	Vurderes at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet, jf. § 8, stk. 2		x

*) Hvis planen eller programmet kun omfatter mindre områder eller mindre ændringer: nej og gå til § 8, stk. 2

Miljøvurderingsloven § 8 stk. 2

Myndigheden skal gennemføre en screening for miljøvurdering af planer eller programmer hvis der kan svares ja til 1 af følgende 2 spørgsmål:

		ja	nej
1	Er omfattet af stk. 1, nr. 1, og kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer eller programmer	x	
2	I øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.		x

Screening for miljøvurdering af planer og programmer

Der træffes afgørelse efter miljøvurderingslovens § 10, under inddragelse af de relevante kriterier i bilag 3 og høringsvarene.

Miljøvurderingslovens bilag 3: Kriterier for bestemmelse af den sandsynlige betydning af den indvirkning på miljøet, der er omhandlet i miljøvurderingslovens §10

Planes/programmet karakteristika		
Tekst i bilag 3	Støttetekst fra vejledning	Vurdering* af plan/program
I hvilket omfang planen eller programmet kan danne grundlag for projekter og andre	Eksemplerne er ikke udtømmende og skal forstås bredt. Generel tildeling af finansielle midler er ikke	Tillæg 1 til spildevandsplan 2024-2034 indeholder 3 ændringer ift. spildevandsplanen. Tillæg 1 præciserer placering og navn på 2 udløb fra kommende regnvandsbassiner på

<p>aktiviteter med hensyn til beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler</p>	<p>tilstrækkelig til at danne grundlag, men en specifik tildeling kan være afgørende for projektets omfang og realisering.</p>	<p>Nattergaleengen til Nattergalesøen. Der ændres ikke ved den forventede mængde af vand der udledes til Nattergalesøen eller det opland som vandet kommer fra. Der ændres heller ikke ved den forventede forurening som regnvandet vil indeholde. Hørsholm Kommune vurderer at ændringen er uden betydning.</p> <p>Fejlrettelse af kloakopland og kloakeringsform for Mågevej 21. Mågevej 21, er ved en fejl ikke blevet medtaget i den gældende spildevandsplan 2024-2034 som planlagt separatkloakeret men som fælleskloakeret uden planlagt ændring af kloakeringsprincip. Der er tale om en fejl, og matriklen var i spildevandsplanen for 2018-2024 korrekt medtaget som planlagt separatkloakeret. Hørsholm Kommune vurderer at ændringen er uden miljømæssige konsekvenser.</p> <p>Ændring af regnvandshåndtering for NGG. Hørsholm Kommune vurderer at ændringen i planen er uden betydning, da arealet allerede er indarbejdet i den eksisterende udledningstilladelse.</p>	<p>Sagsnr: 25/375</p>
<p>I hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer eller programmer, herunder også planer og programmer, som indgår i et hierarki</p>	<p>Underordnet statslig planlægning (fx kommuneplaner, lokalplaner, handle- og indsatsplaner)</p>	<p>Tillægget påvirker ikke anden planlægning.</p>	
<p>Planens eller programmets relevans for integreringen af miljøhensyn, specielt med henblik på at fremme bæredygtig udvikling</p>	<p>I lyset af FN's verdensmål bør disse, så vidt det er muligt, inddrages i forbindelse med vurderingen af bidraget til at fremme den bæredygtige udvikling.</p>	<p>Tillæg 1 til spildevandsplanen ændrer ikke ved de miljøhensyn der tages i spildevandsplanen.</p>	
<p>Miljøproblemer af relevans for planen eller programmet</p>	<p>Forårsager eller forværrer miljøproblemer? Begrænser eller påvirker miljøet? Løser, mindsker eller undgår miljøproblemer?</p>	<p>Der er ikke væsentlige ændringer i miljøpåvirkninger af Tillæg 1 ift. spildevandsplanen.</p>	

Planens eller programmets relevans for gennemførelsen af anden miljølovgivning, der stammer fra en EU-retsakt (f.eks. planer og programmer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse)	Såvel positive som negative bidrag til gennemførelsen af EU-miljølovgivning i sin helhed skal tages i betragtning	Ændringerne i Tillæg 1 påvirker ikke spildevandsplanens bidrag til gennemførelsen af EU-miljølovgivning.
---	---	--

*) Vurdering skal foretages ud fra eksisterende forhold.

Kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt, idet der navnlig tages hensyn til	
Tekst i bilag 3	Vurdering* af plan/program
Indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet	Der vil blive tilført regnvand til Donse Å fremfor at nedsive på grunden. Det er ikke umiddelbart reversibelt, så længe der er behov for regnvandshåndtering.
Indvirkningens kumulative karakter	<p>Donse Å er i forvejen hydraulisk belastet, men den gældende udledningstilladelse inkluderer matriklen med NGG.</p> <p>Spildevandsplanen "indebærer en række tiltag, der hænger sammen med øvrig planlægning – eksempelvis klimatilpasning og byudvikling. Der er således en tværgående kumulativ effekt for hele kommunens planlægning. Miljøpåvirkningerne af planforslaget er hovedsageligt positive og vil medføre forbedringer af tilstanden. Det er med det nuværende detaljeringsniveau ikke muligt at estimere eller kvantificere de kumulative virkninger yderligere" – Miljøvurderingen af Spildevandsplanen.</p>
Indvirkningens grænseoverskridende karakter	Tillægget har ikke grænseoverskridende karakter.
Faren for menneskers sundhed og miljøet (f.eks. på grund af ulykker)	<p>Ingen ændringer ifht. spildevandsplanen.</p> <p>Det vurderes at planen vil sikre menneskers sundhed bedre, da den vil understøtte separatkloakering, der mindsker risikoen for oversvømmelse med fækalieforurenet spildevand. Planen vurderes ikke at øge risikoen for farlige oversvømmelser af overfladevand.</p>

<p>Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af den befolkning, som kan blive berørt)</p>	<p>Tillægget omfatter kloakopland A37B på 48.907,8 m², en parcelhusgrund og præcisering af to udløb med regnvand til en sø. Samlet vurderes tillægget at påvirke et lille område af Hørsholm Kommune og Fredensborg kommune</p>	<p>Sagsnr: 25/375</p>
<p>Værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt som følge af:</p>		
<p>1</p>	<p>Særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv</p>	<p>NGG: Det vurderes ikke at særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv vil blive påvirket af planen Mågevej 21: Dette er en fejlrettelse og det vurderes ikke at særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv vil blive påvirket af planen Nattergalesøen: Eftersom tillægget ikke ændrer på oplandet der planlægges at lede regnvand til nattergalesøen eller indholdet i dette regnvand eller nedsivningsbassinerne størrelse og placering vurderes tillægget ikke at påvirke landskabelig eller naturmæssige værdier.</p>
<p>2</p>	<p>Overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller -grænseværdier</p>	<p>Ingen ændringer ifht. spildevandsplanen. Det vurderes ikke at miljøkvalitetsnormer eller -grænseværdier vil blive overskredet. Der er obs-punkter ifht. risiko ved spild og saltning i oplandet til Nattergalesøen, men dette skal adresseres i projekttilladelserne.</p>
<p>3</p>	<p>Intensiv arealudnyttelse</p>	<p>Ingen ændringer ifht. spildevandsplanen. NGG: Tillægget muliggør at tillade at overfladevand forsinkes og ledes til Donse Å via Novafos ledninger fremfor at nedsive på grunden. Der vil altså være forsinkelsesbassiner i stedet for nedsivningsbassiner hvilket vurderes at være en mindre ændring i arealudnyttelsen. Mågevej 21: Der ændres ikke på arealudnyttelsen. Nattergalesøen: Der ændres ikke på arealudnyttelsen i forhold til den gældende spildevandsplan.</p>
<p>4</p>	<p>Indvirkningen på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt plan, fællesskabsplan eller internationalt plan.</p>	<p>Nattergalesøen samt engen og søen sydligst på matrikel 11e er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven §3. De to projekter med henholdsvis NGG og Nattergaleengen er begge miljøscreenet og det er vurderet at de ikke vil påvirke beskyttede områder i væsentlig grad. Tillæg 1 ændrer ikke på denne vurdering. Tillægget muliggør at tillade at overfladevand ledes til den hydraulisk belastede Donse Å via Novafos</p>

		ledninger fremfor at nedsive på grunden. Område er indeholdt i Novafos' gældende udledningstilladelse.	Sagsnr: 25/375
--	--	--	----------------

*) Vurdering skal foretages ud fra eksisterende forhold.

Samlet vurdering af planen:

Samlet vurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan 2024-2034: De miljømæssige påvirkning fra Tillæg 1 til spildevandsplan 2024-2034 er ikke væsentlige.

Bilag 2: Sammenligning af spildevandsplan og tillæg, samt vurdering af ændring.

Sagsnr: 25/375

NGG		
Spildevandsplanen	Tillæg 1	Vurdering
<p>Når der byudvikles på såkaldt <i>barmark</i>, ønsker Hørsholm Kommune så vidt muligt at arealet optages i spildevandsplanen som spildevandskloakeret, så separat regnvand håndteres lokalt på ejendommen. Hvis det kan dokumenteres at nedsivning ikke er en mulighed, optages nye byudviklingsområder i spildevandsplanen som planlagt separatkloakerede, med afledningsret for regnvand baseret på en konkret vurdering. Hørsholm Kommune forventer at udvide byen ved tre <i>barmarks</i>-områder, dvs. områder, som ikke tidligere er forsynet med spildevandstik. Områderne er planlagt spildevandkloakeret og fremgår af spildevandsplanens kortgrundlag. I forbindelse med forsyning af opland A37B - nyt Nordsjællandsk Grundskole og Gymnasium (NGG) - skal der lægges nye ledninger på private matrikler. De berørte matrikler fremgår af afsnittet om arealreservation og kortgrundlaget Arealreservation. [Der er tale om Ejerlav Usserød By, Hørsholm, matrikler 11di, 11dh og 11 av]</p>	<p>Matrikel 11e, Usserød By, ved NGG: Matriklen er 4,56 ha (45.644 m²) og er en del af kloakopland A37B. Matriklen er aktuelt medtaget i gældende spildevandsplan som værende planlagt spildevandskloakeret men ændres til planlagt separatkloakeret.</p> <p>Supplerende boringer har vist at både nedsivningsforhold og grundvandsspejl er klart dårligere end først antaget, og at det derfor ikke er muligt at håndtere al regnvand inden for matriklen. Specifikt ligger grundvandsspejlet i <i>den grønne kile</i> langs med motorvejen en halv meter under terræn, og jordens nedsivningsevne blev målt til 10X under, hvad de første beregninger viste.</p> <p>Det separate regnvand tilsluttes eksisterende regnvandsledning, som har udløb i PD19 i Donse Å (ved Brønsholmsdalsgrøften). Der etableres ikke nye udløb til Donse Å. Donse Å har begrænset hydraulisk kapacitet og grundejer skal derfor forsinke regnvandet til 2</p>	<p>Da regnvandsudledningen fra NGG kan indeholdes i Novafos' gældende udledningstilladelse til Donse Å, og regnvandet forsinkes på matriklen vurderer Hørsholm Kommune at ændringen er uvæsentlige.</p>

	I/s/red ha. Matrikel 11e er indeholdt i Novafos' gældende udledningstilladelse og ændringen forventes ikke at udløse krav om ny udledningstilladelse	
Mågevej 21		
Spildevandsplanen	Tillæg 1	Vurdering
Mågevej 21 er fælleskloakeret på kortbilag, som en del af Kloakopland A29B. Kloakopland A34 C er 3,7 ha.	Matrikel 5hk, Usseørd By, ved Mågevej 21: Matriklen er 858 m ² og er aktuelt medtaget i gældende spildevandsplan som fælleskloakeret uden planlagte ændringer men ændres til planlagt separatkloakeret. Matriklen er aktuelt medtaget i kloakopland A29B, men med dette tillæg inkluderes matriklen i kloakopland A34C. [...] Der er tale om en fejl, og matriklen var i spildevandsplanen for 2018-2024 korrekt medtaget som planlagt separatkloakeret (figur 2B [i tillægget]). Af hensyn til borgernes retssikkerhed, er det nødvendigt at ændre kloakeringsgrundlaget.	Der er ingen aktiviteter på ejendommen der adskiller sig fra aktiviteterne i resten af kloakopland A34C. Mågevej 21, er ved en fejl ikke blevet medtaget i den gældende spildevandsplan 2024-2034 som planlagt separatkloakeret men som fælleskloakeret uden planlagt ændring af kloakeringsprincip. Der er tale om en fejl, og matriklen var i spildevandsplanen for 2018-2024 korrekt medtaget som planlagt separatkloakeret. Hørsholm Kommune vurderer ikke at ændringen kan give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger.
Nattergalesøen		
Spildevandsplanen	Tillæg 1	Vurdering
Bassin 1 og 2 anlægges som nedsivningsbassiner, og vil således have stående vand i en periode efter en nedbørshændelse. En del af regnvandet vil efter rensning igennem filtermuld føres til den nærliggende sø, som periodevis mangler vand.	UNat1: Bassin 1 etableres med udløb af rensset separat regnvand til Nattergalesøen UNat2: Bassin 2 placeres mindre end 25 meter fra Nattergalesøen	Tillægget præciserer udløbene fra bassin 1 og bassin 2 i Nattergalesøen og udløbene navngives. Der ændres ikke ved den forventede mængde af vand der udledes til Nattergalesøen eller

<p>Nærmere krav til rensning og udledningshastighed vil blive stillet i udlednings- og nedsivningstilladelse, som skal ansøges hos Hørsholm Kommune.</p>	<p>De planlagte udløb påvirker ikke andre recipienter end Nattergalesøen, da denne ikke har udløb. Sammen med Bassin 1 og 2 kan Nattergalesøen tilbageholde op til en 100 års-hændelse (regndybde på 95mm). Ved større hændelser vil der ske overfladisk afstrømning mod nord.</p> <p>Det er vurderet, at Nattergalesøens tilstand ikke påvirkes negativt af udledningerne fra Bassin 1 og 2.</p>	<p>det opland som vandet kommer fra. Der ændres heller ikke ved den forventede forurening som regnvandet vil indeholde.</p> <p>Derfor vurderer Hørsholm Kommune at ændringen er uden betydning.</p>	<p>Sagsnr: 25/375</p>
--	---	---	-----------------------